



**Guarnitex S.r.l.
Via G. Marconi S.N.
24060 Credaro (BG)
ITALIEN**

Das Unternehmen erhält mit dieser Bescheinigung Nr. 25 06 90244-007 entsprechend dem dazugehörigen Untersuchungsbericht das Recht, sein nachfolgend beschriebenes Produkt als „sauerstoffverträglich“ in Anlehnung an die DIN EN 1797-1 geprüft zu kennzeichnen.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

Anlehnung der DIN EN 1797-1

Grundlage der Bescheinigung waren folgende Kriterien:

- Bestimmung der Zündtemperatur gemäß Anhang A (Bomb Test)
- Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Sattdampf

Produktbeschreibung:

- PTFE-Dichtungsband VAL-TAPE HD, VAL-TAPE GOLD, VAL-TAPE PINK (12 mm x 0,1 mm)
- PTFE-Dichtungsband MINI-VAL (3 mm x 0,28 mm),

Diese Bescheinigung ist gültig bis **Juli 2028**.
Die Fertigungsüberwachung erfolgt jährlich

München, den 13.06.2025

TÜV Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer





Industrie Service

Guarnitex S.r.l.
Via G. Marconi S.N.
24060 Credaro (BG)
ITALY

In accordo al presente attestazione nr. 25 06 90244-007 basato sul corrispondente rapporto d'esame, l'azienda ha in concessione il diritto di etichettare i propri prodotti come "ossigeno-compatibili" in accordo alla DIN EN 1797-1.

Il prodotto soddisfa i seguenti requisiti:

- in accordo alla DIN EN 1797-1

Questa certificazione è basata sui seguenti criteri:

- Determinazione della temperatura di accensione in accordo all'Appendice A (Bomb test)
- Determinazione della stabilità a vapore saturato


Descrizione del prodotto:

- PTFE- Guarnizione in Nastro (12mm x 0,1mm) VAL-TAPE HD, VAL-TAPE GOLD, VAL-TAPE PINK
- PTFE- Guarnizione in Nastro MINI-VAL (3 mm x 0,28 mm)

Questo attestazione è valido fino a **Luglio 2028.**
Controllo annuale della produzione

Monaco di Baviera, 13.06.2025

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Istituto per le materie plastiche


I. A. Schweizer





Industrie Service

Guarnitex S.r.l.
Via G. Marconi S.N.
24060 Credaro (BG)
ITALIEN

According to this attestation nr. 25 06 90244-007 based on the corresponding examination report, the company is granted the right to label their products as "oxygen-compatibly" according to DIN EN 1797-1.

The product meets the following requirements:

- According to DIN EN 1797-1

Basis for this certification was the following criteria:

- Determination of the ignition temperature in accordance with appendix A (Bomb test)
- Determination of the stability to saturated steam

Product description:

- PTFE-Gasket Tape (12 mm x 0,1 mm) VAL-TAPE HD, VAL-TAPE GOLD, VAL-TAPE PINK
- PTFE-Gasket Tape MINI-VAL 83 mm x 0,28 mm)

This certificate is valid until **July 2028**.
Annual monitoring of production.

Munich, 2025-06-13

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institute for Plastics


e. g. Schweizer

